

Numer zapytania	Z79/1022/1
Tytuł zapytania	Dostawa czujnika i przetworników - zapytanie 584(22)
Kupiec prowadzący:	Stanek, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanek, Tomasz
Data złożenia:	2024-01-03 14:22:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-03 14:25:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-09 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-09 14:00:00

Treść zapytania

Dostawa czujnika i przetworników:

1. CZUJNIK TEMPERATURY Z PRZETWORNIKIEM GŁÓWKOWYM

- Typ czujnika: Pt 100
- Długość: 2800 mm
- Średnica osłony czujnika: Ø 9mm
- Materiał osłony czujnika: stal SS
- Zasilanie: 24V/DC z pętli prądowej
- Sygnał: 4... 20 mA + HART
- Zakres pomiarowy: 0 ... 100°C
- Możliwość zmiany głębokości zanurzenia czujnika
- Przyłącze procesowe: M20 x 1,5

2. PRZETWORNIK CIŚNIENIA Z SEPARATOREM MEMBRANOWYM

- Zakres pomiarowy: -1,0... 7,0 bary
- Nastawa: 0... 4,0 bary
- Przyłącze z separatorem: M20x1,5
- Zasilanie elektr: 24V/DC z pętli prądowej
- Sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA
- Wyświetlacz wartości chwilowej Separator: kołnierzowy DN 50
- Materiał separatora: stal SS
- Materiał membrany: Tantal
- Warunki pracy:
 - praca na zewnątrz
 - warunki przemysłu chemicznego
 - temperatura medium: opary o temp. 70°C

3. PRZETWORNIK TEMPERATURY - GŁÓWKOWY

- Zasilanie: 24V/DC z pętli prądowej
- Sygnał: 4 ... 20 mA + HART
- Zakres pomiarowy: 0 ... 100°C
- Możliwość zmiany zakresu pomiarowego
- Sposób montażu: w głowce przyłączeniowej czujnika temperatury Wykonanie: Exi (ATEX)

KONTAKT TECHNICZNY:

Jerzy Zbrzeski

M +48 667 650 369

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	CZUJNIK TEMPERATURY Z PRZETWORNIKIEM GŁÓWKOWYM		2	szt.	Armatura przemysłowa
2.	PRZETWORNIK CIŚNIENIA Z SEPARATOREM MEMBRANOWYM		2	szt.	Armatura przemysłowa
3.	PRZETWORNIK TEMPERATURY - GŁÓWKOWY		8	szt.	Armatura przemysłowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.85	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.15	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dołączona specyfikacja techniczna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie