

Numer zapytania	Z267/3/1
Tytuł zapytania	Termostat elektroniczny Raystat EX + akcesoria
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-20 12:25:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-20 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-16 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-13 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o przedstawienie oferty cenowej wraz z załączeniem kart katalogowych na następujące akcesoria:

1. Termostat elektroniczny RayStat EX 03
- zakres nastawy 0...100 szt.C.
- Typ czujnika - PT100
- wykonanie: 2 II G/D
Ilość: 4 szt.
2. Wspornik montażowy SB101
Ilość - 4 szt.
3. Adapter montażowy do małych średnic JSB-SBA
Ilość - 8 szt.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Termostat elektroniczny RayStat EX 03		6	szt.	Armatura AKPiA
2.	Wspornik montażowy SB101		4	szt.	Armatura AKPiA
3.	Adapter montażowy do małych średnic JSB-SBA		8	szt.	Armatura AKPiA

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie