

Numer zapytania	Z249/3/1
Tytuł zapytania	Taśmy grzewcze + akcesoria Zapytanie 449
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-08-31 11:48:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-08-31 11:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-05 09:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-05 09:30:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z kartami technicznymi:

1. Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną Typ: HTSX 6-2 (18W/m)

- ekspozycja na temp w stanie włączonym – min. 191 °C
- ekspozycja na temp w stanie wyłączonym – min. 191 °C
- wykonanie Ex: Ex II 2G/D Ex e
- Ilość -80 mb.

2. Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną Typ: VSX 10-2 (32W/m)

- ekspozycja na temp w stanie włączonym – min. 201 °C
- ekspozycja na temp w stanie wyłączonym – min. 221 °C
- wykonanie Ex: Ex II 2G/D Ex e
- Ilość - 100 mb.

3. Termostat kapilarny do pomiaru bezpośredniego na rurociągu Typ: TERMINATOR ZT-1-100-L-XP Plus

- 1 wykonanie: na stopce do montażu bezpośredniego na rurociągu
- 2 zakres nastawy: 00...100 °C
- 3. zakres nastawy bezpieczeństwa: 00 - 100 °C
- 4. wykonanie: II 2 G/D
- Ilość - 3 szt.

4. Puszka przyłączeniowo-rozgałęźna na stopce do bezpośredniego montażu na rurociągu Typ: TERMINATOR ZP-L-XP

- 1 wykonanie: na stopce do montażu bezpośredniego na rurze
- 2. wykonanie: II 2 G/D
- Ilość - 5 szt.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną Typ: HTSX 6-2 (18W/m)		80	mb	Armatura elektryczna
2.	Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną Typ: VSX 10-2 (32W/m)		100	mb	Armatura elektryczna
3.	Termostat kapilarny do pomiaru bezpośredniego na rurociągu Typ: TERMINATOR ZT-1-100-L-XP Plus		3	szt.	Armatura elektryczna
4.	4. Puszka przyłączeniowo-rozgałęźna na stopce do bezpośredniego montażu na rurociągu Typ: TERMINATOR ZP-L-XP		5	szt.	Armatura elektryczna

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie