

Numer zapytania	Z164/4/1
Tytuł zapytania	Radarowy przetwornik poziomowy z falowodem i sonda pojemnościowa do sygnalizacji poziomu cieczy - Zapytane ofertowe 510
Kupiec prowadzący:	Winiarska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Winiarska, Alicja
Data złożenia:	2023-10-09 08:13:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-09 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-27 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-25 08:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. RADAROWY PRZETWORNIK POZIOMU Z FALOWODEM

- Długość falowodu: 1350mm
- Wykonanie falowodu: pręt ze stali SS + PTFE
- Przyłącze procesowe: flansa DN 80
- Zasilanie: 24V/DC z pętli prądowej
- Sygnał wyjściowy: 4 ... 20mA + HART
- Wskazanie wartości chwilowej + pulpit operacyjny (możliwość zmiany wartości nastaw)
- Miejsce montażu: wewnątrz
- Temperatura medium: 10 - 55°C
 - Medium: ścieki przemysłowe
 - Zakres pH: 2 ... 10
- Ciśnienie: - 0,5 ... 0,5 bara

2. SONDA POJEMNOŚCIOWA DO SYGNALIZACJI POZIOMU CIECZY TYP: VEGACAP 63 / 64

- Przyłącze procesowe: gwint 3/4" ... 1"
- Długość całkowita sondy: 500 mm (bez uwzględniania przyłącza gwintowego)
- Materiał sondy: PTFE
- Medium: ścieki przemysłowe (pH: 2 ... 10)
- Długość aktywna sondy - 50 mm
- Temperatura robocza medium: 10... 55°C
- Zasilanie: 24V/DC

Sygnał wyjściowy: 1 x przekaźnik

Kontakt techniczny: Jerzy Zbrzeski

Mobile. +48 667650369

jerzy.zbrzeski@adama.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	RADAROWY PRZETWORNIK POZIOMU Z FALOWODEM		1	szt.	Inne
2.	SONDA POJEMNOŚCIOWA DO SYGNALIZACJI POZIOMU CIECZY TYP: VEGACAP 63 / 64		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie