

Numer zapytania	Z103/3/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Przetworniki poziomu. Zapytanie 153
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-24 08:16:21
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-24 08:05:59
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-03-08 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-03-08 07:59:00

Załączniki nie

### Treść zapytania

#### 1. RADAROWY PRZETWORNIK POZIOMU - 2 szt.

- a. Wykonanie anteny: PTFE
- b. Przyłącze procesowe przetwornika: 1 ½"
- c. Zakres pomiarowy: 0 ... 4000 mm
- d. Zasilanie: 24V/DC z pętli prądowej
- e. Sygnał wyjściowy: 4 ... 20mA + HART
- f. Dokładność pomiaru: < 3mm
- g. Promień wiązki: < 8<sup>0</sup>
- h. Wskazanie wartości chwilowej + pulpit operacyjny (możliwość zmiany wartości nastaw)
  - i. Miejsce montażu: na zewnątrz
  - j. Temperatura otoczenia: -20 ... 30°C
  - k. Ciśnienie w zbiorniku: -0,5 ... 0,5 bar
  - l. Temperatura medium: 10 ... 75<sup>0</sup>C
- m. Wykonanie: ATEX (Exi Ga)

#### 2. ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU - 1 szt.

- a. Wykonanie anteny: PTFE
- b. Przyłącze procesowe przetwornika: 2"
- c. Zakres pomiarowy: 0 ... 4000 mm
- d. Zasilanie: 24V/DC z pętli prądowej
- e. Sygnał wyjściowy: 4 ... 20mA + HART
- f. Dokładność pomiaru: < 5mm
- g. Wskazanie wartości chwilowej + pulpit operacyjny (możliwość zmiany wartości nastaw)
- h. Miejsce montażu: na zewnątrz
  - i. Temperatura otoczenia: -20 ... 30°C
  - j. Ciśnienie w zbiorniku: -0,5 ... 0,5 bar
  - k. Temperatura medium: 3 ... 40<sup>0</sup>C
- l. Wykonanie: ATEX (Exi Ga)

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	RADAROWY PRZETWORNIK POZIOMU		2	szt.	Inne
2.	ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie