

Numer zapytania	Z142/4/1
Tytuł zapytania	Uszczelka i oring - Zapytanie ofertowe 421
Kupiec prowadzący:	Winiarska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Winiarska, Alicja
Data złożenia:	2023-08-18 11:25:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-08-18 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-06 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-06 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. Uszczelka ISO 2037 typ: Alfa Laval 9611991390

- a). średnica wew. : 25 mm
- b). średnica zew. : 32,50 mm
- c). grubość: 23,60 mm

2. Oring 22 x 2,5 mm

- a). materiał: EPDM
- b). średnica wew.: 22 mm
- c). grubość: 2,5 mm

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Uszczelka ISO 2037 typ: Alfa Laval 9611991390		50	szt.	Pozostałe
2.	Oring 22 x 2,5 mm		50	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie