

Numer zapytania	Z268/3/1
Tytuł zapytania	Akcesoria elektryczne - zapytanie 23
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gembara, Piotr
Data złożenia:	2024-02-27 09:30:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-27 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-28 14:10:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-28 14:10:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dostawa towarów według listy:

1. Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną

Typ: HTSX 6-2 (18W/m)

- ekspozycja na temp w stanie włączonym – min. 191 °C
- ekspozycja na temp w stanie wyłączonym – min. 191 °C
- wykonanie Ex: Ex II 2G/D Ex e

2. Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną

Typ: VSX-HT 10-2 (32W/m)

- ekspozycja na temp w stanie włączonym – min. 201 °C
- ekspozycja na temp w stanie wyłączonym – min. 221 °C
- wykonanie Ex: Ex II 2G/D Ex e

3. Puszka przyłączeniowo-rozgałęźna na stopce do bezpośredniego montażu na rurociągu

Typ: TERMINATOR ZP-L-XP

- 1 wykonanie: na stopce do montażu bezpośredniego na rurze
2. wykonanie: II 2 G/D

4. Taśma aluminiowa typ: AL.-20P

5. Taśma samoprzylepna typ: FT-1M

6. Zestaw przyłączeniowy do zarabiania końców kabli grzewczych

Typ: PETK-2

7. Opaska do montażu puszki na rurociągu

Typ: B-4

KONTAKT TECHNICZNY:

Jerzy Zbrzeski

M +48 667 650 369

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną - #1		120	mb	Pozostałe
2.	Elektryczna samoregulująca się taśma grzewcza z zewnętrzną powłoką ochronną - #2		60	mb	Pozostałe
3.	Puszka przyłączeniowo-rozgałęźna na stopce do bezpośredniego montażu na rurociągu		4	szt.	Pozostałe
4.	Taśma aluminiowa typ: AL.-20P		8	szt.	Pozostałe
5.	Taśma samoprzylepna typ: FT-1M		20	szt.	Pozostałe
6.	Zestaw przyłączeniowy do zarabiania końców kabli grzewczych		12	szt.	Pozostałe
7.	Opaska do montażu puszki na rurociągu		10	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dołączona specyfikacja techniczna
5.	Dodatkowe warunki formalne: Termin dostawy wskazany w dniach roboczych od otrzymania oficjalnego zamówienia od Zamawiającego.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie