

Numer zapytania	Z74/1022/1
Tytuł zapytania	Dostawa przetworników ciśnienia - zapytanie 607
Kupiec prowadzący:	Stanek, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanek, Tomasz
Data złożenia:	2023-12-21 12:40:09
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-12-21 12:41:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-04 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-04 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dostawa przetworników ciśnienia

Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/-5...0kPa/PD/M

- a. Zakres: -5 ... 0 kPa
- b. Sygnał wyjściowy: 4-20 mA dwuprzewodowo
- c. Zasilanie: 24V DC
- d. Przyłącze elektryczne: PD
- e. Przyłącze procesowe: Typ M (GZ M20x1,5, otwór ø4)
- f. Materiał króćca, membrany: Stal SS
- g. Materiał obudowy: Stal SS
- h. Stopień ochrony: IP65

Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/-10...0kPa/PD/M

- a. Zakres: -10 ... 0 kPa
- b. Sygnał wyjściowy: 4-20 mA dwuprzewodowo
- c. Zasilanie: 24V DC
- d. Przyłącze elektryczne: PD
- e. Przyłącze procesowe: Typ M (GZ M20x1,5, otwór ø4)
- f. Materiał króćca, membrany: Stal SS
- g. Materiał obudowy: Stal SS
- h. Stopień ochrony: IP65

Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...2,5kPa/PD/M

- a. Zakres: 0 ... 2,5 kPa
- b. Sygnał wyjściowy: 4-20 mA dwuprzewodowo
- c. Zasilanie: 24V DC
- d. Przyłącze elektryczne: PD
- e. Przyłącze procesowe: Typ M (GZ M20x1,5, otwór ø4)
- f. Materiał króćca, membrany: Stal SS
- g. Materiał obudowy: Stal SS
- h. Stopień ochrony: IP65

Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...5kPa/PD/M

- a. Zakres: 0 ... 5 kPa
- b. Sygnał wyjściowy: 4-20 mA dwuprzewodowo
- c. Zasilanie: 24V DC

- d. Przyłącze elektryczne: PD
- e. Przyłącze procesowe: Typ M (GZ M20x1,5, otwór ø4)
- f. Materiał króćca, membrany: Stal SS
- g. Materiał obudowy: Stal SS
- h. Stopień ochrony: IP65

Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...16bar/PD/M

- a. Zakres: 0 ... 16 bar
- b. Sygnał wyjściowy: 4-20 mA dwuprzewodowo
- c. Zasilanie: 24V DC
- d. Przyłącze elektryczne: PD
- e. Przyłącze procesowe: Typ M (GZ M20x1,5, otwór ø4)
- f. Materiał króćca, membrany: Stal SS
- g. Materiał obudowy: Stal SS
- h. Stopień ochrony: IP65

Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...10bar/PD/M

- a. Zakres: 0 ... 10 bar
- b. Sygnał wyjściowy: 4-20 mA dwuprzewodowo
- c. Zasilanie: 24V DC
- d. Przyłącze elektryczne: PD
- e. Przyłącze procesowe: Typ M (GZ M20x1,5, otwór ø4)
- f. Materiał króćca, membrany: Stal SS
- g. Materiał obudowy: Stal SS
- h. Stopień ochrony: IP65

Kontakt techniczny:

Adam Myrdzio

M +48 667 652 198

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/-5...0kPa/PD/M		2	szt.	Armatura przemysłowa
2.	Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/-10...0kPa/PD/M		2	szt.	Armatura przemysłowa
3.	Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...2,5kPa/PD/M		2	szt.	Armatura przemysłowa
4.	Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...5kPa/PD/M		2	szt.	Armatura przemysłowa
5.	Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...16bar/PD/M		5	szt.	Armatura przemysłowa
6.	Przetwornik ciśnienia TYP: Aplisens PC-28/0...10bar/PD/M		5	szt.	Armatura przemysłowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Potwierdzenie techniczne oferty - specyfikacja lub potwierdzenie pisemne oferowanego produktu(marka i model)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie