

Numer zapytania	Z202/4/1
Tytuł zapytania	Naprawa nagrzewnic wodnych w O-2 Zapytanie ofertowe 582
Kupiec prowadzący:	Winiarska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-12-01 09:01:16
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-12-01 09:02:15
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-08 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-08 08:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

DOSTAWA I WYMIANA OSPRZĘTU DOPROWADZENIA I ODPROWADZENIA CZYNNIKA GRZEWCZEGO DO NAGRZEWNIC WODNYCH:

- Ilość nagrzewnic: 5
- Rodzaj czynnika grzewczego: woda
- Temperatura max czynnika grzewczego: 950C
- Typ. Zaworu równoważnego z głowicą termostatyczną, oraz regulowaną kryzą (DANFOSS): 5 szt
 - Zawór AB-QM bez przyłączy pomiarowych
 - Wielkość: DN 25
 - Przyłącze: gwint zewnętrzny
- Typ głowicy termostatycznej (DANFOSS) – 5 szt
 - TWA-Z NC 230V (082F1226)
- Zawór kulowy – 5 szt
 - Wielkość: DN 32
 - Przyłącze: 1 ½" - 1 x gwint wewnętrzny / 1 x gwint zewnętrzny ze śrubunkiem
- Filtr osadnikowy, siatkowy, skośny – 5 szt
 - Wielkość: DN 32
 - Przyłącze: 1 ½" - 2 x gwint wewnętrzny
- Śrubunek 1 ½" - 5 szt

ZAKRES PRAC:

- Upuszczenie czynnika grzewczego z instalacji
- Wymiana armatury przy nagrzewnicach – 5 kpl
- Uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacji
- Kalibracja i regulacja pracy instalacji
- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prac

Foto armatury w załączeniu

Kontakt techniczny: Jerzy Zbrzeski
Mobile. +48 667650369
jerzy.zbrzeski@adama.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	załącznik nr 1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Naprawa nagrzewnic wodnych w O-2 Zapytanie ofertowe 582		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie