Numer zapytania	Z77/1022/1
Tytuł zapytania	Dostawa przepustnicy regulującej - zapytanie 421(22)
Kupiec prowadzący:	Stanek, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanek, Tomasz
Data złożenia:	2024-01-03 12:29:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-03 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-30 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-30 13:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dostawa przepustnic:

1. PRZEPUSTNICA REGULACYJNA Z USTAWNIKIEM POZYCYJNYM MONTAŻU MIĘDZYKOŁNIERZOWEGO:

Typ:

- Wielkość przepustnicy: DN 80, PN 16
- Materiał wyłożenia / dysku: teflon / SS+teflon
- Uszczelnienie wałka: teflon / karlez
- Rodzaj montażu: międzykołnierzowego (bez kołnierza przy
- przepustnicy)
- Napęd: pneumatyczny, obrotowy - jednostronnego działania,
- normalnie zamknięty
- Ciśnienie powietrza zasilającego: 5,0 bara
- Sygnał sterowania: 4... 20 mA / 24V/DC
- Ustawnik pozycyjny
- Medium: zawiesina kwasu 2,4D + HCl
- Temperatura medium: 15 - 50°C
- Masa do F-69C

2. PRZEPUSTNICA DO MONTAŻU MIĘDZYKOŁNIERZOWEGO Z NAPĘDEM RĘCZNYM

Typ: S-22 Bray

- Wielkość przepustnicy: DN 50, PN 16
- Materiał wyłożenia / dysku: teflon / SS+teflon
- Uszczelnienie wałka: teflon / karlez
- Medium: chlor gazowy suchy
- Temperatura chloru: 15 -40°C
- Poświadczenie do stosowania na medium: chlor gazowy suchy

KONTAKT TECHNICZNY:

Jerzy Zbrzeski

M +48 667 650 369

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	PRZEPUSTNICA REGULACYJNA Z USTAWNIKIEM POZYCYJNYM MONTAŻU MIĘDZYKOŁNIERZOWEGO:		1	komplet	Armatura przemysłowa
2.	PRZEPUSTNICA DO MONTAŻU MIĘDZYKOŁNIERZOWEGO Z NAPĘDEM RĘCZNYM		4	komplet	Armatura przemysłowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.85	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.15	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dołączona specyfikacja techniczna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie